

Số: /TTYT-TCHC

Lục Ngạn, ngày tháng 02 năm 2023

THƯ MỜI

Về việc báo giá cung cấp thiết bị vật tư, sửa chữa, bảo dưỡng hệ xử lý nước thải Y tế, sử dụng bồn hợp khối Johkasou Kubota

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp

Để có căn cứ lập dự toán trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị vật tư, sửa chữa, bảo dưỡng hệ xử lý nước thải Y tế, sử dụng bồn hợp khối Johkasou Kubota theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá thiết bị vật tư, sửa chữa, bảo dưỡng hệ xử lý nước thải Y tế, sử dụng bồn hợp khối Johkasou Kubota (*chi tiết danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thiết bị tại phụ lục đính kèm*) đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của hàng hóa, dịch vụ tại phụ lục kèm theo là yêu cầu tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hóa, dịch vụ có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương.

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm.

Báo giá kèm theo hồ sơ năng lực của các Nhà thầu được gửi về một trong các địa chỉ như sau:

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: trungtamytelucngan@bacgiang.gov.vn

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0204 2 200 555;

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Nông Công Dương – Chức vụ: Trưởng Phòng TCHC - Điện thoại: 0982.466.828

Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm đến hết 16 giờ 30 phút ngày 09/02/2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TT đơn vị (để t/b);
- Lưu:VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TTYT-TCHC ngày 06/02/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn)

BÁO GIÁ THIẾT BỊ VẬT TƯ, SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ SỬ DỤNG BỒN HỢP KHỐI JOHKASOU KUBOTA

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)....., có địa chỉ tại: Số điện thoại

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ báo giá theo quy định của pháp luật.

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:

TT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật của tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	VNĐ	
					Đơn giá	Thành tiền
1.	Máy thổi khí	Thông số kỹ thuật: - Lưu lượng 1.42m ³ /phút. - Áp: 20kPa. Ống DN40A. - Tốc độ quay máy thổi khí: 500 rpm. * Phụ kiện đi kèm: Thân máy chính, Puly, van xả áp, Ống giảm thanh đầu vào, van một chiều, đồng hồ đo áp lực. *Không bao gồm động cơ điện.	bộ	3		
2.	Khởi động từ cho máy thổi khí	Khởi động từ 3 pha . Điện áp cuộn hút: 200-240VAC	bộ	4		
3.	Rơ le nhiệt cho máy thổi khí	Rơ le nhiệt Dải dòng điện 4 - 6 A	bộ	4		

4.	Bộ điều khiển đặt thời gian điều khiển van điện từ	Timer: 220VAV, rơ le trung gian 220VAC	bộ	1		
5.	Phao báo mức	- Điện áp: 16A/250V - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Nhiệt độ làm việc: < 80 độ C	phao	4		
6.	Dầu bôi trơn cho máy thổi khí	Dầu thủy lực Quy cách: Đóng xô 20 lít	lít	20		
7.	Chế phẩm vi sinh Xử lý nước thải	Chế phẩm vi sinh, cấp cho bể hiếu khí. Dạng lỏng	lít	10		
8.	Sửa chữa bảo dưỡng tủ điều khiển	- Vệ sinh tủ điều khiển - Làm lại các đầu cốt dây điện bị hỏng - Đấu nối, cài đặt lại chế độ hoạt động tự động	Gói	01		
9.	Sửa chữa đường dây cáp điện cấp cho van điện từ	- Dây cáp điện 1 pha CVV 2 x 1.5 - Ống luồn dây điện, chất liệu nhựa PVC phi 34	Gói	01		
10.	Bảo dưỡng máy sục khí bể điều hòa	- Vệ sinh, bảo dưỡng máy. Kiểm tra bộ phận châm dầu bơm trôi.- Căn chỉnh pully máy và thay màng lọc khí.	Gói	01		
11.	Bảo dưỡng van điện từ và đường ống khí	- Bảo dưỡng, điều chỉnh van điện từ. - Bảo dưỡng, kiểm tra rò rỉ xiết các đường ống cấp khí trong phòng máy	Gói	01		
12.	Sửa chữa, đấu nối lại hộp đấu nối điện tại các bể	Đấu nối điện động lực và phao điều khiển cho bơm chìm	Gói	01		
13.	Kiểm tra bảo dưỡng các bơm chìm nước thải	- Nhấc bơm lên và vệ sinh, bảo dưỡng - Đo các thông số đảm bảo an toàn điện	Gói	01		
14.	Sửa chữa đường ống công nghệ	- Thông tắc các đường ống công nghệ - Sửa chữa các đường ống công nghệ trong bể xử lý.	Gói	01		

15.	Vệ sinh, vớt giá thể vi sinh	- Bơm nước, vớt giá thể vi sinh đang bị tràn sang các ngăn, đưa trở lại ngăn giá thể vi sinh	Gói	01		
16.	Căn chỉnh, vận hành hệ thống xử lý nước thải	- Căn chỉnh hộp chia lưu lượng, lưu lượng nước hồi lưu tuần hoàn - Điều chỉnh lượng sục khí tại ngăn vi sinh, hút bùn động đáy về ngăn chứa bùn - Cấy men vi sinh, đo các thông số và điều chỉnh lưu lượng phù hợp - Căn chỉnh lại toàn bộ công nghệ và vận hành hệ thống	Gói	01		
Tổng cộng giá trị thành tiền						
<i>Bảng chữ:</i>						

Gửi kèm báo giá là:

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty);
2. Bản chụp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; Catalog thể hiện thông số, đặc tính và các tính năng của hàng hóa (Đóng dấu treo của Công ty);

Báo giá này có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày báo giá.

....., ngày tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

